




013-241300375-20220929-DEL148\_2022-DE  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

# INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

Client: ASL Les Jardins de St Eloi	Chantier: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles
Maitre d'oeuvre:	Maitre d'ouvrage:
Référence du dossier :	
Nom du rapport :	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Date de l'inspection :	14/04/2022 - 14/04/2022
Distance totale inspectée :	171,03 m
Distance totale non inspectée :	0 m
Distance totale :	171,03 m

Établi par: <b>AMAND Alexandre</b> Date: <b>14/04/2022</b> Visa: 	Vérfié par: <b>GUYONNET.Y</b> Date: <b>02/05/2022</b> Visa: 	Approuvé par: <b>GUYONNET.Y</b> Date: <b>02/05/2022</b> Visa: 
--	---	---

SAS MAURIN  
Chemin Saint Perret  
84140 MONTFAVET

Tél.:04.90.23.53.88

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

## SECTION 01

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 01 EU1 Vers EU2	200	53,45 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :EU1 9111.jpg <i>Départ de l'inspection</i>		
	18,98 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9112.jpg 00:01:42 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	19,38 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9113.jpg 00:02:02 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	24,21 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9114.jpg 00:02:36 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	28,51 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9115.jpg 00:03:09 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	37,62 m	(BDD.A) NIVEAU D'EAU claires Quantification: 5 % 9116.jpg 00:04:17 474.avi <i>Debut du flache</i>		
	40,38 m	(BDD.A) NIVEAU D'EAU claires Quantification: 0 % 9117.jpg 00:04:42 474.avi <i>Fin du flache</i>		
	46,52 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9118.jpg 00:05:24 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	46,84 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9119.jpg 00:05:32 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	51,41 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9120.jpg 00:06:06 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	51,79 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9121.jpg 00:06:14 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		
	52,16 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9122.jpg 00:06:25 474.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>		

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
Avenue du Général De Gaulle  
Maussane les Alpilles

Rapport  
RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les  
Alpilles

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

53,45 m (BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :EU2  
 9123.jpg, 9124.jpg  
 00:06:44 474.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 02 EU1 Vers EU0 existant	200	51,2 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :EU1 9125.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
1,94 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 10H 9126.jpg 00:00:14 475.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>
2,29 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9127.jpg 00:00:27 475.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>
5,85 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9128.jpg 00:01:00 475.avi
6,19 m	(BCA.A.B) RACCORDEMENT culotte raccordement fermé : Position: 03H 9129.jpg 00:01:09 475.avi
28,15 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9130.jpg 00:03:13 475.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>
29,12 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9131.jpg 00:03:22 475.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>
30,60 m	(BDD.A) NIVEAU D'EAU claires Quantification: 5 % 9132.jpg 00:03:42 475.avi <i>Debut du flache</i>
31,97 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 9133.jpg 00:03:56 475.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>
34,86 m	(BDD.A) NIVEAU D'EAU claires Quantification: 0 % 9134.jpg 00:04:26 475.avi <i>Fin du flache</i>
36,18 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 9135.jpg 00:04:38 475.avi <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>
51,20 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :EU0 existant 9137.jpg, 9138.jpg 00:06:21 475.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
Client : ASL Les Jardins de St Eloi Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles				Rapport RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 03 7 Vers Réseau	160	5,36 m	eaux usées
-----------------------------	-----	--------	------------

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :7 9141.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-24-48.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
5,36 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9143.jpg 00:00:40 2022-04-14-10-24-48.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 04 8 Vers Réseau	160	5,27 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :8 9145.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-26-45.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
5,27 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9147.jpg 00:00:24 2022-04-14-10-26-45.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 05 9 Vers Réseau	160	4,19 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :9 9149.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-28-05.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
4,19 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9151.jpg 00:00:30 2022-04-14-10-28-05.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 06 10 Vers Réseau	160	2,41 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :10 9153.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-29-47.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
2,41 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9155.jpg 00:00:14 2022-04-14-10-29-47.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les  
 Alpilles

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 07 11 Vers Réseau	160	2,16 m	eaux usées
------------------------------	-----	--------	------------

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :11 9159.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-31-12.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
2,16 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9161.jpg 00:00:14 2022-04-14-10-31-12.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 08 12 Vers Réseau	160	3,8 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :12 9163.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-34-51.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,80 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9165.jpg 00:00:18 2022-04-14-10-34-51.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 09 13 Vers Réseau	160	3,86 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :13 9167.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-36-34.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,86 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9169.jpg 00:00:20 2022-04-14-10-36-34.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 10 5 Vers Réseau	160	4,29 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :5 9171.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-37-57.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
4,29 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9173.jpg 00:00:17 2022-04-14-10-37-57.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau

Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
	Page 5 / 100

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 11 6 Vers Réseau	160	4,23 m	eaux usées
-----------------------------	-----	--------	------------

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :6 9175.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-39-10.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
4,23 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9177.jpg 00:00:21 2022-04-14-10-39-10.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 12 14 Vers Réseau	160	3,93 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :14 9179.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-42-29.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,93 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9181.jpg 00:00:18 2022-04-14-10-42-29.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 13 15 Vers Réseau	160	3,65 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :15 9183.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-43-41.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,65 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9185.jpg 00:00:14 2022-04-14-10-43-41.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 14 4 Vers Réseau	160	4,53 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :4 9187.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-44-48.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
4,53 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9189.jpg 00:00:16 2022-04-14-10-44-48.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les  
 Alpilles

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 15	160	4,48 m	eaux usées
3 Vers Réseau			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :3 9191.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-46-00.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
4,48 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9193.jpg 00:00:16 2022-04-14-10-46-00.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 16	160	3,57 m	eaux usées	
16 Vers Réseau				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :16 9195.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-55-26.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,57 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9197.jpg 00:00:14 2022-04-14-10-55-26.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 17	160	3,81 m	eaux usées	
17 Vers Réseau				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :17 9199.jpg 00:00:00 2022-04-14-10-56-52.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,81 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9201.jpg 00:00:12 2022-04-14-10-56-52.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 18	160	3,35 m	eaux usées	
1 Vers Réseau				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :1 9203.jpg 00:00:00 2022-04-14-11-01-25.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,35 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9205.jpg 00:00:19 2022-04-14-11-01-25.mp4

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les  
 Alpilles

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 19 160 3,49 m eaux usées  
 2 Vers Réseau

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :2 9207.jpg 00:00:00 2022-04-14-11-02-29.mp4 <i>Départ de l'inspection</i>
3,49 m	(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE Noeud de branchement :Réseau 9209.jpg 00:00:15 2022-04-14-11-02-29.mp4























Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les  
 Alpilles



## INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

Nomenclature type:

 : Canalisation eaux usées	 : Canalisation eaux pluviales
 : Eaux usées non inspectées	 : Eaux pluviales non inspectées
 : Raccordement eaux usées	 : Raccordement eaux pluviales
 : Sens écoulement eaux usées	 : Sens écoulement eaux pluviales
 : Regard de visite eaux usées	 : Regard de visite eaux pluviales
 : Regard de branchement eaux usées	 : Regard de branchement eaux pluviales
 : Regard enterré	 : Canalisation eaux unitaires
 : Inspection abandonnée	 : Eaux unitaires non inspectées
 : Voirie	 : Raccordement eaux unitaires
 : Bâtiment	 : Sens écoulement eaux unitaires
	 : Regard de visite eaux unitaires
	 : Regard de branchement eaux unitaires


SECTION 01

Nom du réseau:

Lot Les Jardins de St Eloi  
Avenue du Général De Gaulle  
Maussane les Alpilles

Usage: eaux usées

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
Avenue du Général De Gaulle  
Maussane les Alpilles

Rapport  
RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 01****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>EU1</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>EU2</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>EU2 Vers EU1</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>53,45 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>53,45 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Oui</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du nœud de départ</b>	Diamètre:	<b>200 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>474.avi</b>		

**Conditions d'intervention**




Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>EU1</b>	Référence	<b>EU2</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>regard de visite</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>




**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: EU2 Vers EU1	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: EU1 Vers EU2	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	
Distance	Vidéo	9111.jpg		
0,00				
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :EU1</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9112.jpg		
18,98	00:01:42			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT</b> <b>culotte</b> <b>raccordement ouvert :</b> <b>Position: 09H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				
Distance	Vidéo	9113.jpg		
19,38	00:02:02			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT</b> <b>culotte</b> <b>raccordement ouvert :</b> <b>Position: 03H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				




Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: EU2 Vers EU1	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: EU1 Vers EU2	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	
Distance	Vidéo	9114.jpg		
24,21	00:02:36			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte</b> <b>raccordement ouvert :</b> <b>Position: 09H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				
Distance	Vidéo	9115.jpg		
28,51	00:03:09			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte</b> <b>raccordement ouvert :</b> <b>Position: 03H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				
Distance	Vidéo	9116.jpg		
37,62	00:04:17			
<b>(BDD.A) NIVEAU D'EAU claires</b> <b>Quantification: 5 %</b> <i>Debut du flache</i>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: EU2 Vers EU1	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: EU1 Vers EU2	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	
Distance	Vidéo	9117.jpg		
40,38	<u>00:04:42</u>			
<b>(BDD.A) NIVEAU D'EAU</b> claires <b>Quantification: 0 %</b> <i>Fin du flache</i>				
Distance	Vidéo	9118.jpg		
46,52	<u>00:05:24</u>			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT</b> culotte <b>raccordement ouvert :</b> <b>Position: 09H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				
Distance	Vidéo	9119.jpg		
46,84	<u>00:05:32</u>			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT</b> culotte <b>raccordement ouvert :</b> <b>Position: 03H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 01</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU2 Vers EU1</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU2</b>	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	
Distance	Vidéo	9120.jpg		
51,41	00:06:06			

**(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte**  
**raccordement ouvert :**  
**Position: 09H**  
*Raccordement pas encore nettoyé*



Distance	Vidéo	9121.jpg		
51,79	00:06:14			

**(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte**  
**raccordement ouvert :**  
**Position: 03H**  
*Raccordement pas encore nettoyé*



Distance	Vidéo	9122.jpg		
52,16	00:06:25			

**(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte**  
**raccordement ouvert :**  
**Position: 09H**  
*Raccordement pas encore nettoyé*



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET


INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 01</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU2 Vers EU1</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU2</b>	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	
Distance	Vidéo		9123.jpg	
53,45	00:06:44			

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE  
 regard de visite :EU2




9124.jpg



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles



<b>TRONÇON 01</b>	Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU2 Vers EU1</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU2</b>	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 01</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU2 Vers EU1</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU2</b>	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	
<p>Photo:9117.jpg <i>Fin du flache</i></p> <p><b>46,5 m Raccordement (BCA)</b>        Type:culotte        Etat:raccordement ouvert        Photo:9118.jpg  <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p> <p><b>46,8 m Raccordement (BCA)</b>        Type:culotte        Etat:raccordement ouvert        Photo:9119.jpg  <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p> <p><b>51,4 m Raccordement (BCA)</b>        Type:culotte        Etat:raccordement ouvert        Photo:9120.jpg  <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p> <p><b>51,8 m Raccordement (BCA)</b>        Type:culotte        Etat:raccordement ouvert        Photo:9121.jpg  <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p> <p><b>52,2 m Raccordement (BCA)</b>        Type:culotte        Etat:raccordement ouvert        Photo:9122.jpg  <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p> <p><b>53,5 m Noeud d'arrivée (BCE) (EU2)</b>        Type:regard de visite        Photo:9123.jpg/9124.jpg</p>				
Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles	
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles				


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX


<b>TRONÇON 01</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU2 Vers EU1</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU2</b>	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 01</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU2 Vers EU1</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU2</b>	Longueur inspectée: <b>53,45 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>53,45 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 02****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>EU1</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>EU0 existant</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>51,2 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>51,2 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Oui</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du nœud de départ</b>	Diamètre:	<b>200 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>475.avi</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>




**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>EU1</b>	Référence	<b>EU0 existant</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>regard de visite</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**




Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: EU1 Vers EU0 existant	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: EU1 Vers EU0 existant	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	
Distance	Vidéo	9125.jpg		
0,00		 <p>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :EU1 Départ de l'inspection</p>		
Distance	Vidéo	9126.jpg		
1,94	00:00:14	 <p>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 10H Raccordement pas encore nettoyé</p>		
Distance	Vidéo	9127.jpg		
2,29	00:00:27	 <p>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H Raccordement pas encore nettoyé</p>		




Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: EU1 Vers EU0 existant	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: EU1 Vers EU0 existant	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	
Distance	Vidéo	9128.jpg		
5,85	00:01:00			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H</b>				
Distance	Vidéo	9129.jpg		
6,19	00:01:09			
<b>(BCA.A.B) RACCORDEMENT culotte raccordement fermé : Position: 03H</b>				
Distance	Vidéo	9130.jpg		
28,15	00:03:13			
<b>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H</b> <i>Raccordement pas encore nettoyé</i>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 02		Dimension:	Sens d'écoulement:	Date de l'inspection:
		200 mm	EU1 Vers EU0 existant	2022-04-14
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 51,2 m
Matériau:	PVC		EU1 Vers EU0 existant	Longueur mesurée: 51,2 m
Distance	Vidéo	9131.jpg		
29,12	00:03:22			
<p>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p>				
Distance	Vidéo	9132.jpg		
30,60	00:03:42			
<p>(BDD.A) NIVEAU D'EAU claires Quantification: 5 % <i>Debut du flache</i></p>				
Distance	Vidéo	9133.jpg		
31,97	00:03:56			
<p>(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H <i>Raccordement pas encore nettoyé</i></p>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles



<b>TRONÇON 02</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	
Distance	Vidéo		9134.jpg	
34,86	00:04:26			

(BDD.A) NIVEAU D'EAU  
 claires  
 Quantification: 0 %  
 Fin du flache



Distance	Vidéo	9135.jpg
36,18	00:04:38	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT  
 culotte  
 raccordement ouvert :  
 Position: 03H  
 Raccordement pas encore nettoyé



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	

**AR Prefecture**


013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET


INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 02</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	
Distance	Vidéo		9137.jpg	
51,20	00:06:21			

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE  
 regard de visite :EU0 existant




9138.jpg




Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	
Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	

<b>TRONÇON 02</b>	Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


<b>TRONÇON 02</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles


Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 02</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 02</b>		Dimension: <b>200 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>EU1 Vers EU0 existant</b>	Longueur inspectée: <b>51,2 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>51,2 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 03****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	7	Date d'inspection:	14/04/2022
Noeud d'arrivée:	Réseau	Objectif:	transfert de propriété
Sens d'écoulement:	7 Vers Réseau	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Maussane les Alpilles
Usage:	eaux usées	Rue:	Avenue du Général De Gaulle
Mise en service:		Quartier:	Lot Les Jardins de St Eloi
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,36 m	Propriété:	bien privé
Longueur Inspectée:	5,36 m	Autorité responsable:	SAS MAURIN
Pente:	Non	Client:	ASL Les Jardins de St Eloi
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	la face intérieure de la paroi du nœud de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	Robot VSE150 + Camera a main autonivelante	Matériau:	PVC
Inspecteur:	AMAND Alexandre	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2022-04-14-10-24-48.mp4		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécamera circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	7	Référence	Réseau
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	Noeud de branchement
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX


<b>TRONÇON 03</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>7 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>7 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>5,36 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>5,36 m</b>	
Distance	Vidéo	9141.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :7  
 Départ de l'inspection



Distance	Vidéo	9143.jpg		
5,36	00:00:40			


**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	




<b>TRONÇON 03</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>7 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>7 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>5,36 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>5,36 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 03</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>7 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>7 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>5,36 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>5,36 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 04****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>8</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>8 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>5,27 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>5,27 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-26-45.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**



Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>8</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


TRONÇON 04		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 8 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 8 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>5,27 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>5,27 m</b>	
Distance	Vidéo	9145.jpg		
0,00	00:00:00	 <p>0 cm</p>		
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :8</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9147.jpg		
5,27	00:00:24	 <p>5,27m</p>		
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport

RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 04</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>8 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>8 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>5,27 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>5,27 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles


Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022-ASL MAURIN  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 04</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>8 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>8 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>5,27 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>5,27 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 05****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>9</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>9 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>4,19 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>4,19 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-28-05.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**



Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>9</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


TRONÇON 05		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 9 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 9 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>4,19 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,19 m</b>	
Distance	Vidéo	9149.jpg		
0,00	00:00:00	 <p>0 cm</p>		
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :9</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9151.jpg		
4,19	00:00:30	 <p>4,19m</p>		
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles




<b>TRONÇON 05</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>9 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>9 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,19 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,19 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 05</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>9 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>9 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,19 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,19 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 06****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>10</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>10 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>2,41 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>2,41 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-29-47.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>10</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**


013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

AS MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 06</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>10 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>10 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>2,41 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>2,41 m</b>	
Distance	Vidéo		9153.jpg	
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :10  
 Départ de l'inspection




Distance	Vidéo		9155.jpg	
2,41	00:00:14			

**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	
Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	

<b>TRONÇON 06</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>10 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>10 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>2,41 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>2,41 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

SAINT MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 06</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>10 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>10 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>2,41 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>2,41 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 07****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>11</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>11 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>2,16 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>2,16 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-31-12.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>11</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**


013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

AS MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX


<b>TRONÇON 07</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>11 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>11 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>2,16 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>2,16 m</b>	
Distance	Vidéo	9159.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :11  
 Départ de l'inspection



Distance	Vidéo	9161.jpg		
2,16	00:00:14			


**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	



<b>TRONÇON 07</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>11 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>11 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>2,16 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>2,16 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 07</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>11 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>11 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>2,16 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>2,16 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 08****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>12</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>12 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,8 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,8 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-34-51.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>12</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**


013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022  
 0430 3124 80

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 08</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>12 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>12 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,8 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,8 m</b>	
Distance	Vidéo	9163.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :12  
 Départ de l'inspection




Distance	Vidéo	9165.jpg		
3,80	00:00:18			

**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	

<b>TRONÇON 08</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>12 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>12 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,8 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,8 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 08</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>12 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>12 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,8 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,8 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 09****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>13</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>13 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,86 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,86 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-36-34.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>13</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

AS MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX


<b>TRONÇON 09</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>13 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>13 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,86 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,86 m</b>	
Distance	Vidéo	9167.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :13  
 Départ de l'inspection



Distance	Vidéo	9169.jpg		
3,86	00:00:20			


**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	



<b>TRONÇON 09</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>13 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>13 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,86 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,86 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 09</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>13 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>13 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,86 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,86 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	

**TRONÇON 10****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>5</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>5 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>4,29 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>4,29 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-37-57.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**


Référence:	<b>5</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


<b>TRONÇON 10</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>5 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>5 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,29 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,29 m</b>	
Distance	Vidéo	9171.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :5  
 Départ de l'inspection




Distance	Vidéo	9173.jpg		
4,29	00:00:17			

**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	

<b>TRONÇON 10</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>5 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>5 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,29 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,29 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 10</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>5 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>5 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,29 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,29 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 11****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>6</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>6 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>4,23 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>4,23 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-39-10.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>



**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>6</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


TRONÇON 11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 6 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 6 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>4,23 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,23 m</b>	
Distance	Vidéo	9175.jpg		
0,00	00:00:00			
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :6</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9177.jpg		
4,23	00:00:21			
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles




<b>TRONÇON 11</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>6 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>6 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,23 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,23 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 11</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>6 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>6 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,23 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,23 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 12****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>14</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>14 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,93 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,93 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du nœud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-42-29.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**



Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>14</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**


Client :	ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier :	Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 14 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 14 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>3,93 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,93 m</b>	
Distance	Vidéo	9179.jpg		
0,00	00:00:00	 <p>0 cm</p>		
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :14</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9181.jpg		
3,93	00:00:18	 <p>3,93 m</p>		
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 12</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>14 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>14 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,93 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,93 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

ASL MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 12</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>14 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>14 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,93 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,93 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 13****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>15</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>15 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,65 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,65 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-43-41.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>15</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022-ASL MAURIN  
 Reçu le 30/09/2022 Chemin Saint Ferret  
 Publié le 30/09/2022 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 13</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>15 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>15 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,65 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,65 m</b>	

Distance	Vidéo	9183.jpg
0,00	00:00:00	

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :15  
 Départ de l'inspection



Distance	Vidéo	9185.jpg
3,65	00:00:14	


**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles




<b>TRONÇON 13</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>15 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>15 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,65 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,65 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 13</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>15 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>15 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,65 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,65 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 14****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>4</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>4 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>4,53 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>4,53 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-44-48.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**



Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>4</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**


Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 14		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 4 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 4 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>4,53 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,53 m</b>	
Distance	Vidéo	9187.jpg		
0,00	00:00:00			
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :4</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9189.jpg		
4,53	00:00:16			
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


<b>TRONÇON 14</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>4 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>4 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,53 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,53 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 14</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>4 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>4 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,53 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,53 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 15****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>3</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>3 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>4,48 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>4,48 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-46-00.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>3</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**


013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

AS MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 15</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>3 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>3 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,48 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,48 m</b>	
Distance	Vidéo	9191.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :3  
 Départ de l'inspection



Distance	Vidéo	9193.jpg		
4,48	00:00:16			


**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	




<b>TRONÇON 15</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>3 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>3 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,48 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,48 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 15</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>3 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>3 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>4,48 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>4,48 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 16****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>16</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>16 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,57 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,57 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du nœud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-55-26.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**



Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>16</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**


Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

TRONÇON 16		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 16 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 16 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>3,57 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,57 m</b>	
Distance	Vidéo	9195.jpg		
0,00	00:00:00			
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :16</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9197.jpg		
3,57	00:00:14			
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 16</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>16 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>16 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,57 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,57 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

SA MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTAVET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 16</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>16 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>16 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,57 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,57 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 17****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>17</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>17 Vers Réseau</b>	Étape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,81 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,81 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-10-56-52.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>17</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022-AS MAURIN  
 Reçu le 30/09/2022 Chemin Saint Ferret  
 Publié le 30/09/2022 84140 MONTFAVET

INSPECTION TELEVESEE DES RESEAUX


<b>TRONÇON 17</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>17 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>17 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,81 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,81 m</b>	
Distance	Vidéo	9199.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :17  
 Départ de l'inspection



Distance	Vidéo	9201.jpg		
3,81	00:00:12			


**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	



<b>TRONÇON 17</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>17 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>17 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,81 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,81 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022

AS MAURIN  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 17</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>17 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>17 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,81 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,81 m</b>	



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 18****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>1</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>1 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,35 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,35 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du nœud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-11-01-25.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>1</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


**AR Prefecture**

013-241300375-20220929-DEL148\_2022-ASL MAURIN  
 Reçu le 30/09/2022  
 Publié le 30/09/2022  
 Chemin Saint Ferret  
 84140 MONTMAYET

INSPECTION TELEVEISEE DES RESEAUX

<b>TRONÇON 18</b>		Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>1 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>1 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,35 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,35 m</b>	
Distance	Vidéo	9203.jpg		
0,00	00:00:00			

**(BCD.A) NOEUD DE DÉPART**  
 regard de visite :1  
 Départ de l'inspection




Distance	Vidéo	9205.jpg		
3,35	00:00:19			

**(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE**  
 Noeud de branchement :Réseau




Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles
Avenue du Général De Gaulle	
Maussane les Alpilles	

<b>TRONÇON 18</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>1 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>1 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,35 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,35 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 18</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>1 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>1 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,35 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,35 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

**TRONÇON 19****Identification de l'inspection**

Noeud de départ:	<b>2</b>	Date d'inspection:	<b>14/04/2022</b>
Noeud d'arrivée:	<b>Réseau</b>	Objectif:	<b>transfert de propriété</b>
Sens d'écoulement:	<b>2 Vers Réseau</b>	Etape:	
Type d'ouvrage:	<b>branchement ou collecteur gravitaire</b>	Ville:	<b>Maussane les Alpilles</b>
Usage:	<b>eaux usées</b>	Rue:	<b>Avenue du Général De Gaulle</b>
Mise en service:		Quartier:	<b>Lot Les Jardins de St Eloi</b>
Nom du réseau:		Emplacement:	<b>sous une route</b>
Longueur:	<b>3,49 m</b>	Propriété:	<b>bien privé</b>
Longueur Inspectée:	<b>3,49 m</b>	Autorité responsable:	<b>SAS MAURIN</b>
Pente:	<b>Non</b>	Client:	<b>ASL Les Jardins de St Eloi</b>
		Maître d'Oeuvre:	

**Identification des références et supports****Identification de la canalisation inspectée**

Norme:	<b>EN 13508-2:2011+A1:2011</b>	Forme:	<b>circulaire</b>
Référence longitudinale:	<b>la face intérieure de la paroi du noeud de départ</b>	Diamètre:	<b>160 mm</b>
Matériel:	<b>Robot VSE150 + Camera a main autonivelante</b>	Matériau:	<b>PVC</b>
Inspecteur:	<b>AMAND Alexandre</b>	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	<b>2022-04-14-11-02-29.mp4</b>		

**Conditions d'intervention**

Nettoyage:	<b>nettoyé avant inspection</b>
Précipitations:	<b>pas de précipitations</b>
Température:	<b>température au-dessus de zéro</b>
Méthode:	<b>inspection par télécamera circulant dans la canalisation</b>
Régulation du débit:	<b>aucune mesure prise</b>

**Identification du noeud de départ****Identification du noeud d'arrivée**

Référence:	<b>2</b>	Référence	<b>Réseau</b>
Type de noeud:	<b>regard de visite</b>	Type de noeud:	<b>Noeud de branchement</b>
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:		Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	<b>0</b>	Nb branchements:	<b>0</b>
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	<b>0</b>	Nombre d'échelons:	<b>0</b>

**Observations particulières**

Client	: ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport	
Chantier	: Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles		RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles


TRONÇON 19		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: 2 Vers Réseau	Date de l'inspection: 2022-04-14
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: 2 Vers Réseau	Longueur inspectée: <b>3,49 m</b>	
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,49 m</b>	
Distance	Vidéo	9207.jpg		
0,00	00:00:00	 <p>0 cm</p>		
<b>(BCD.A) NOEUD DE DÉPART</b> <b>regard de visite :2</b> <i>Départ de l'inspection</i>				
Distance	Vidéo	9209.jpg		
3,49	00:00:15	 <p>3,49m</p>		
<b>(BCE.W) NOEUD D'ARRIVÉE</b> <b>Noeud de branchement :Réseau</b>				

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles




<b>TRONÇON 19</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>2 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>2 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,49 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,49 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

<b>TRONÇON 19</b>	Dimension: <b>160 mm</b>	Sens d'écoulement: <b>2 Vers Réseau</b>	Date de l'inspection: <b>2022-04-14</b>
Réseau: <b>eaux usées</b>	Longueur unitaire:	Sens de visite: <b>2 Vers Réseau</b>	Longueur inspectée: <b>3,49 m</b>
Matériau: <b>PVC</b>			Longueur mesurée: <b>3,49 m</b>



Client : ASL Les Jardins de St Eloi	Rapport
Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi Avenue du Général De Gaulle Maussane les Alpilles	RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les Alpilles

## RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
<b>SECTION 01</b>						
<b>TRONÇON 01</b> EU1 Vers EU2	53,45 m	200 mm	PVC	0		11
<b>TRONÇON 02</b> EU1 Vers EU0 existant	51,2 m	200 mm	PVC	0		21
<b>TRONÇON 03</b> 7 Vers Réseau	5,36 m	160 mm	PVC	0		31
<b>TRONÇON 04</b> 8 Vers Réseau	5,27 m	160 mm	PVC	0		35
<b>TRONÇON 05</b> 9 Vers Réseau	4,19 m	160 mm	PVC	0		39
<b>TRONÇON 06</b> 10 Vers Réseau	2,41 m	160 mm	PVC	0		43
<b>TRONÇON 07</b> 11 Vers Réseau	2,16 m	160 mm	PVC	0		47
<b>TRONÇON 08</b> 12 Vers Réseau	3,8 m	160 mm	PVC	0		51
<b>TRONÇON 09</b> 13 Vers Réseau	3,86 m	160 mm	PVC	0		55
<b>TRONÇON 10</b> 5 Vers Réseau	4,29 m	160 mm	PVC	0		59
<b>TRONÇON 11</b> 6 Vers Réseau	4,23 m	160 mm	PVC	0		63
<b>TRONÇON 12</b> 14 Vers Réseau	3,93 m	160 mm	PVC	0		67
<b>TRONÇON 13</b> 15 Vers Réseau	3,65 m	160 mm	PVC	0		71
<b>TRONÇON 14</b> 4 Vers Réseau	4,53 m	160 mm	PVC	0		75
<b>TRONÇON 15</b> 3 Vers Réseau	4,48 m	160 mm	PVC	0		79
<b>TRONÇON 16</b> 16 Vers Réseau	3,57 m	160 mm	PVC	0		83
<b>TRONÇON 17</b> 17 Vers Réseau	3,81 m	160 mm	PVC	0		87
<b>TRONÇON 18</b> 1 Vers Réseau	3,35 m	160 mm	PVC	0		91
<b>TRONÇON 19</b> 2 Vers Réseau	3,49 m	160 mm	PVC	0		95

Synthèse

Client : ASL Les Jardins de St Eloi  
 Chantier : Lot Les Jardins de St Eloi  
 Avenue du Général De Gaulle  
 Maussane les Alpilles

Rapport  
 RIT 22233 - Lot Les Jardins de St Eloi - Maussane les  
 Alpilles

## SOMMAIRE

<b>TRONÇON 01</b> .....	11
EU1 Vers EU2	
<b>TRONÇON 02</b> .....	21
EU1 Vers EU0 existant	
<b>TRONÇON 03</b> .....	31
7 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 04</b> .....	35
8 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 05</b> .....	39
9 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 06</b> .....	43
10 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 07</b> .....	47
11 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 08</b> .....	51
12 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 09</b> .....	55
13 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 10</b> .....	59
5 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 11</b> .....	63
6 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 12</b> .....	67
14 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 13</b> .....	71
15 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 14</b> .....	75
4 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 15</b> .....	79
3 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 16</b> .....	83
16 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 17</b> .....	87
17 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 18</b> .....	91
1 Vers Réseau	
<b>TRONÇON 19</b> .....	95
2 Vers Réseau	